



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025 г. Переславль, ул. Менделеева, 47 "а" 2-00-11

Предписание N30/1/30

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«14» апреля 2021 года
10 ч. 30 мин.

г. Переславль-Залесский

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 30 от 11 марта 2021 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

в период с 10 ч.00 мин. «22» марта 2021 г. по 10 ч.00 мин. «14» апреля 2021 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Государственному общеобразовательному учреждению Ярославской области «Переславль-Залесской школе-интернату № 3» ИНН 7608009088 ОГРН 1027601051466,

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 43,

совместно с директором школы-интерната Головкина, зам. директора по административно-хозяйственной работе Карцевой Валентиной Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил Противопожарного	01.09.2021 г.	

	не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	режима в РФ» п.30		
2	Проложена коммуникационная труба на путях эвакуации в коридоре у основного выхода	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ» п.27а	01.09.2021 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Переславскому району
Лисецкая Марина Владимировна
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



(подпись)
М.Л.П.


«14» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Переславль-Залесской школы-интернаты №3» Головкина Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае его наличия), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его (ее) уполномоченного представителя)

«14» апреля 2021 г.



(подпись)