



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)6-94-95

г. Переславль - Залесский
(место составления акта)

«17» декабря 2018 г.
(дата составления акта)

09.00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 191

С 09.00 «22» ноября 2018 г. по 09.00 «17» декабря 2018 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, 43

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 191 от 15.11.2018 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности".

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного образовательного учреждения Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 09 ч.00 мин. «22» ноября 2018 г. по 09 ч.00 мин. «17» декабря 2018 г.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении плановой (внесплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время представления (направления по почте) распоряжения) директор школы-интерната Головкина Татьяна Михайловна ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

к проверке экспертов, экспертных организаций указываются (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор школы-интерната Головкина Татьяна Михайловна, зам. директора по административно-хозяйственной работе Карцева Валентина Анатольевна

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объектом проверки являются здания (территория, здания и сооружения) Государственного образовательного учреждения Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3, расположенная по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 43.

Здание учебного корпуса: 2-ухэтажное кирпичное II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф4.1. Здание общежития и административного корпуса: 3-ёхэтажное с цокольным этажом, кирпичное, II степени огнестойкости. Здание спортзала и швейных мастерских: 1-ноэтажное, кирпичное, II степени огнестойкости. Здание прачечной и душевых: 1-ноэтажное, кирпичное, II степени огнестойкости. Гаражи: 1-ноэтажное, кирпичное, II степени огнестойкости.

Все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями. В общежитии на посту у персонала имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Журнал сообщений в пожарную охрану о количестве человек, находящихся в здании в ночное время, ведётся.

К зданию имеется свободный подъезд (твердое асфальтированное покрытие). На территории имеется уличное освещение.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения)	Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3
2.	Отсутствует проектная документация на установки автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных	Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3

		<p>технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p>	
3.	<p>Не предоставлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены на путях эвакуации 2-го этажа общежития (угол у поста и стена у дверного проёма)</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ п.33; п.7.1, 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; п.6, 18 ст.134 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности</p>	<p>Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3</p>
4.	<p>Не соблюдается обеспечение безопасности людей при возникновении пожара. Отсутствует 2-ой эвакуационный выход с первого этажа в учебном корпусе</p>	<p>Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ п.33 руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в т.ч. по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков ПБ)</p>	<p>Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3</p>
5.	<p>Допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции в коридоре прачечной (скрутки)</p>	<p>постановление Правительства РФ ППР в РФ п.42 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции</p>	<p>Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская школа-интернат №3</p>
6.	<p>На путях эвакуации допускается перепады высот (пороги) в учебном корпусе</p>	<p>постановление Правительства РФ ППР в РФ п.36 запрещается устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах)</p>	<p>Государственное образовательное учреждение Ярославской области</p>

			Переславль-Залесская школа-интернат №3
--	--	--	--

В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
Лисецкая Марина Владимировна
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«17» декабря 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Государственного образовательного учреждения Ярославской области Переславль-Залесской школы-интерната №3 Головкина Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» декабря 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области