



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugrn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности по Переславскому району

152020 г.Переславль ул.Менделеева 47 "а" 6-94-95

Предписание N 9/1/9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору Государственного образовательного учреждения Ярославской области Переславль-Залесской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 3 Ивахненко Александру Ивановичу

«27» марта 2014 года
11 ч. 00 мин.

г. Переславль-Залесский

Ершовым Андреем Александровичем главным специалистом отдела надзорной деятельности по Переславскому району, Литвиненко Анной Васильевной старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Переславскому району на основании **распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 9 от 03 марта 2014 г.**

с 9 ч.45 мин.« 07 » марта 2014 г. по 11 ч.00 мин.«27» марта 2014 г. проведено **плановое** мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях и на территории ГОУ ЯО Переславль-Залесской СКШИ № 3

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 43

совместно с зам. директора по АХЧ Карцевой В.А.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п\п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом (здание прачечной)	ППР в РФ п.22 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в	август 2014	

		местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.		
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии с требованиями	гл.18 ППР в РФ руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	май 2014	
3.	Допускается использование временной электропроводки (здание спортзала со швейным цехом)	ППР в РФ п.42з запрещается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	август 2014	
4.	Отделка полов пути эвакуации произведена из горючего материала (коридор спального корпуса)	п.33 ППР в РФ; п.7.1, 6.25 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.6, 18 ст.134 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	август 2014	
5.	Декларация пожарной безопасности подлежит уточнению	ст. 64 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 п. 7,8 Приказа МЧС РФ от 24.02.2009 № 91"Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней	май 2014	

		<p>сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности. Декларация уточняется путем внесения в нее изменений, которые прилагаются к декларации и регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 – ом квартале 2014 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный специалист ОНД
По Переславскому району
Ершов А.А.

«27» марта 2014

Старший инспектор ОНД
по Переславскому району
Литвиненко А.В.

«27» марта 2014 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГОУ ЯО Переславль - Залесской СКШИ № 3 Ивахненко А.И.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

« 27 » марта 2014г.



(подпись)
М.Л.П.



(подпись)
М.Л.П.

(подпись)