



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025 г. Переславль? ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

Предписание N191/1/191

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«17» декабря 2018 года
09 ч. 30 мин.

г. Переславль-Залесский

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 191 от 15 ноября 2018 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

в период с 09 ч.00 мин. «22» декабря 2018 г. по 09 ч.00 мин. «17» декабря 2018 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Государственному образовательному учреждению Ярославской области Переславль-Залесской школе-интернату № 3 ИНН 7608009088 ОГРН 1027601051466,

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 43,

совместно с директором школы-интерната Головкина, зам. директора по административно-хозяйственной работе Карцевой Валентиной Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	01.09.2019 г.	

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения)		
2	Отсутствует проектная документация на установки автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	01.09.2019 г.	
3	Не предоставлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены на путях эвакуации 2-го этажа общежития (угол у поста и стена у дверного проёма)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ п.33; п.7.1, 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; п.6, 18 ст.134 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	01.09.2019 г.	
4	Не соблюдается обеспечение безопасности людей при возникновении пожара. Отсутствует 2-ой эвакуационный выход с первого этажа в учебном корпусе	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ п.33 руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и	01.09.2019 г.	

		требований нормативных документов по пожарной безопасности (в т.ч. по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков ПБ)		
5	Допускается использование электропроводки с видимыми нарушениями изоляции в коридоре прачечной (скрутки)	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.42 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	01.09.2019 г.	
6	На путях эвакуации допускается перепады высот (пороги) в учебном корпусе	постановление Правительства РФ ППР в РФ п.36 запрещается устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах)	01.09.2019 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по
Переславскому району
Лисецкая Марина Владимировна
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



(подпись) М.Л.П.


«17» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Государственного образовательного учреждения Ярославской области Переславль-Залесской школы-интернаты №3 Головкина татьяна михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, должность, инициалы, должность проверяющего)

«17» декабря 2018 г.



(подпись)